

رقم الجلسة : 39/2014

تاريخ الجلسة: 20/07/2014



مُحْضُ رقم (3-7) بِرِجْنَةِ المَنَاقِصِ المُخْصَصةِ بِشَأنِ التَّعْلِيلِ الْفَنِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْقَانُونِيِّ لِلْمَنَاقِصِ الْعَامَّةِ
رَقْمُ (10/14/2014) الْخَاصَّةِ بِشَراءِ وَتَورِيدِ عَدْدِ (8) عَاكِسَاتِ كَهْرِيَانِيَّةٍ مُخْتَلِفةُ الْقَدْرَاتِ مَعَ التَّدْرِيبِ

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسته / صادق محمد مصلح - المدير العام للمؤسسة - وأطاعت على تقرير اللجنة المكملة بعمليَّة التَّعْلِيل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (10/14/2014) الخاصة بشراء وتوريد عدد (8) عاكسات كهريانية مختلفة القدرات مع التدريب مع التدريب ، حيث ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لشراء وثيقه المناقصة هي (5) شركة وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف هي (4) أربعة عطاءات ، وبعد عملية التَّعْلِيل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التَّعْلِيل بارسأء المناقصة على شركة الفرات كون عرضها المقدم هو العرض الوحيد المستوفى لمتطلبات الاستجابة والتأهيل والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في وثيقه المناقصة .
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكْ قَرَرَتْ لِجْنَةُ الْمَنَاقِصِ الْآتَى :

1. الموافقة على توصية لجنة التَّعْلِيل والتقييم وذلك على النحو التالي :-
- (أ) استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
1	الشركة اليمنية للمعدات والتجهيزات	<ul style="list-style-type: none"> • لم يلتزم بالقدرة المطلوبة من قبل المؤسسة (n+1) لـكلا النظامين 10 KVA & 20 KVA • قدرة الموديول في الظروف البيئية هي 1.7KVA وليس 2KVA والمحددة في مواصفات المؤسسة ضمن الجداول الفنية . • قدم دخل المديولات الى VDC 48 وليس VDC 48 . • النظام المقدم يحتفظ بـ 200 عمليه events والمطلوب لـ 500 • لم يعطي بيانات عن الـ MTBF وألاـ MTTR ولاـ أشـكار (Figures) والمطلوبة كمعلومات ضمن المناقصة والمذكورة في صفحة 6 ، البند رقم (12) الفقرة رقم (4) الخاصة بـ مواصفات الفنية للمناقصة . • ذكر بأن موديل الموديول عند تعبأته لـجداول الفنية هو HTM253 ولم يعطي أي بيانات عنه في مواصفات عرضه المقدم . • الشركة لم ترد على المراسلات التي تم مراسلتها بها والمطلوب فيها بعض الاستفسارات الفنية .
2	الوشي الدولي	<ul style="list-style-type: none"> • لم يلتزم بالقدرة المطلوبة من قبل المؤسسة (n+1) لـكلا النظامين 10 kVA & 20 kVA • قدرة الموديول المقدم في عرض الشركة 2KVA عند 1000 m a.s.l وليس عند 2300 m a.s.l • والمطلوب ضمن مواصفات المؤسسة . • المديولات المقدمة في عرض الشركة لا تحتوي على شاشة عرض لقراءة القياسات الازمه الموجودة في البند رقم (9) في المواصفات الفنية الفقره 1 . • عملية التخزين لـآخر البيانات المقدمة من الشركة لـ 200 عملية والمطلوب في المواصفات لـ 500 عملية والموجودة في الجداول الفنية الفقرة رقم (29) .
3	شركة جروزاليم	<ul style="list-style-type: none"> • لم يلتزم بالقدرة المطلوبة من قبل المؤسسة (n+1) لـكلا النظامين 10 KVA & 20 KVA • قدرة الموديول المقدم في عرض الشركة 2500VA ولعدد 4 مديولات عند 1500 m a.s.l وليس عند 2300 m a.s.l والمطلوب ضمن مواصفات المؤسسة . • تناقض في فترة التدريب المقدمة من قبل الشركة حيث ذكر بـان فترة التدريب يومين ، مرة في الجدول المالي ، و عشرة أيام مره اخر في جدول قائمة السلع ومواعيد التوريد .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:
الأسم **م**

التَّوْقِيع

الصَّفَة

الوظيفة

1. صادق محمد مصلح
2. ناطفي محمد باشريف
3. حبي الدين مصلح المنصوري
4. محمد عبدالرزاق مغوضة
5. ولد قاسم الجبيشي
6. مصطفى علي الكديمي

رئيس اللجنة

مدير عام المؤسسة

عضو اللجنة

نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية

عضو اللجنة

مدير إدارة المخازن

عضو اللجنة

مدير إدارة القضايا والتحقيقات

عضو اللجنة


مدير إدارة المشتريات

مقرر اللجنة

رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات

رقم الجلسة : 2014/39

تاريخ الجلسة: 2014/07/20



ب) ترتيب العطاءات المستوفية للشروط المؤهلة والمقبولة فنياً ومالياً على النحو التالي :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف	مبلغ العطاء المقيد	المبلغ النهائي في حالة الإرساء
4/1	شركة الفرات	\$221,000	\$221,000	\$221,000

ج) إرساء المناقصة العامة رقم (10/2014) والخاصة بشراء وتوريد عدد (8) عاكسات كهربائية مختلفة القدرات مع التدريب على شركة الفرات عن الشركة المصنعة (IPS GROUP - 2C) بلد المنشأ (بلغاريا) وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (\$221,000) فقط مائتان وواحد وعشرون ألف دولار أمريكي لا غير تسليم مخازن المؤسسة (DDP) شاملاً ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كونه العرض الوحيد المستوفي لمتطلبات الاستجابة والتأهيل والمواصفات الفنية والشروط المطلوبة في وثائق المناقصة ، على أن تلتزم شركة الفرات بالنقاط الواردة في تقرير لجنة التحليل والتقييم وهي كالتالي:-

- تعميد الوثائق من الغرفة التجارية بلد المنشأ في بلغاريا .

- تعميد وثائق الشحن من السفارة اليمنية ببلد المنشأ .

- الالتزام بتقديم قطع الغيار عند الطلب وذلك لفترة عشر سنوات.

2. تكليف الادارة العامة للمشتريات والمخازن بعكس الالتزامات الواردة في تقرير لجنة التحليل والتقييم والموضحة أعلاه وذلك في رسالتها الترسية والعقد المراد أبرامه مع شركة الفرات .

3. إعداد إخطار قبول العطاء لشركة الفرات وذلك وفق النموذج المعهود لذلك واعادة الصياغات الابتدائية لأصحاب العطاءات الأخرى ووفق القانون .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الأسم

م

صادق محمد مصلح	رئيس اللجنة	مدیر عام المؤسسة	1.
لطفي محمد باشريف	عضو اللجنة	نائب مدیر عام المؤسسة للشئون الفنية	2.
مجيي الدين مصلح المنصوري	عضو اللجنة	مدیر إدارة المخازن	3.
محمد عبدالرازق موضة	عضو اللجنة	مدیر إدارة القضايا والتحقيقات	4.
وليد قاسم الحبيشي	عضو اللجنة	مدیر إدارة المشتريات	5.
مصطفى علي الكديمي	مقرر اللجنة	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	6.

التوقيع