



رقم الجلسة : 2014/16
تاریخ الجلسة: 2014/03/27

مصحف رقم (٤-٥) لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي والقانوني
للمناقصة العامة رقم (٢٤/٢٠١٣)، بشأن شراء وتوريد عدد (١٢١) مجموعة بطاريات مختلفة السعارات

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ أحمد بن عبيد بن دغر - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وأاطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (٢٤/٢٠١٣) والخاصة بشراء وتوريد عدد (١٢١) مجموعة بطاريات مختلفة السعارات ، حيث ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لشراء وثيقية المناقصة هي (٢١) شركة وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف عدد (١١) عطاء ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التحليل بإرساء المناقصة على شركة الوشلي الدولية كون عرضها المقدم مستوفياً لمتطلبات الاستجابة والتأهيل والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في وثيقية المناقصة وأقل الأسعار المقدمة .

كما ذكر في التقرير المقدم من لجنة التحليل بأن العرض المقدم من شركة الوشلي الدولية (المجموعة الأولى) يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة (٢٢.٦٧٪) وأن مبررات ذلك الانخفاض يعود إلى أن المكونات الداخلية للبطاريات تعتمد على أسعار الرصاص والتي تتفاوت أسعارها بين الزيادة والنقصان بين الحين والأخر ، كما ذكر في التقرير المقدم بأن العرض المقدم من شركة الوشلي الدولية (المجموعة الثالثة) يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة (٣٤.٥٨٪) وأن مبررات ذلك الارتفاع تعود إلى الآتي :

١. تم اعداد التكلفة التقديرية بناء على اسعار مناقصة سابقة حيث ان المواصفات السابقة كانت لنوع ٦٠٠C/١٠٠C بينما

المواصفات لهذه المناقصة هي ٦٠٠C/١٠ أي ان قدرة البطارية تكون ٧٢٩AH لهذا النوع .

٢. القواعد والملحقات وكافة التوابع المقدمة في العرض من نفس بلد المنشأ في حين أن المناقصة الأخيرة التي تم الاستدلال بها كانت القواعد والملحقات الخاصة بها محلية الصنع .

وأثناء النقاش والتداول بين أعضاء اللجنة تم طرح بعض الاستفسارات الفنية من قبل لجنة المناقصات على الأعضاء الفنيين للجنة التحليل والتي كانت أهمها :

١) سبب إستبعاد بعض الشركات على عدم توفير الحمض الإلكتروني من نفس الشركة المصنعة للبطاريات المقيدة في عرض الشركة حيث أكد أعضاء لجنة التحليل الفنية أن الحمض الإلكتروني يعد من المكونات الأساسية في صناعة البطاريات يعكس بعض التجهيزات الفنية الأخرى والتي يمكن أن تتواءم مكوناتها مع مكونات شركة أخرى لكن في حالة البطاريات فإن توفر الحمض الإلكتروني من نفس الشركة المصنعة يعتبر من معايير الجودة من حيث زيادة طول عمر البطارية ، كما أكد أعضاء لجنة التحليل الفنية بأن هذا المتطلب يعد من المتطلبات الأساسية الواردة في وثيقية المناقصة والمختلفة لذلك يعد مخالفًا للمواصفات المؤسسة .

٢) بالنسبة لقيمة التفريغ الذاتي في البطاريات سعة ٨٠٠AH وسعة سعة ٦٠٠AH فقد أوضح المهندسين بأن قيمة التفريغ الذاتي لا بد وأن تكون أقل من ٢% في الشهر بحسب المواصفات المطلوبة من قبل المؤسسة وأن المخالفة لذلك يعد مخالفًا للمواصفات المؤسسة .

٣) بالنسبة لما ورد في أسباب إستبعاد بعض الشركات بضرورة ان تكون البيانات الأساسية متحوطة على الجزء الخارجي لكل بطارية ، فقد أكد أعضاء لجنة التحليل بأن تلك الجزئية تعد من متطلبات المؤسسة من أجل درء التزيف في بيانات البطاريات بأرقاق لاصق على البطارية ، كما سبق وأن تم مراسلة جميع الشركات للتأكيد على تلك الجزئية ولم يتم إستبعاد الا الشركات التي لم تؤكد على ان البيانات الأساسية متحوطة على الجزء الخارجي لكل بطارية .

ويناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

١. الموافقة على قبول تبرير لجنة التحليل والتقييم بشأن الإنخفاض في العرض المقدم من شركة الوشلي الدولية (المجموعة الأولى) عن التكلفة التقديرية بنسبة (٢٢.٦٧٪) ، وكذلك الموافقة على قبول تبرير لجنة التحليل والتقييم بشأن الارتفاع في العرض المقدم من شركة الوشلي الدولية (المجموعة الثالثة) عن التكلفة التقديرية بنسبة (٣٤.٥٨٪) للأسباب والمبررات المذكورة في تقرير لجنة التحليل والتقييم وكما هو موضح أعلاه .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الأسماء

- | |
|-----------------------------|
| ١. د/ أحمد عبيد بن دغر |
| ٢. صادق محمد مصلح |
| ٣. ناطي محمد باشريف |
| ٤. محبي الدين مصلح المنصوري |
| ٥. محمد عبدالرازق موضة |
| ٦. وليد قاسم الحبيشي |
| ٧. مصطفى علي الكديمي |

التوقيع

الجمهوريَّةُ اليمانيَّةُ

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية



رقم الجلسة : 2014/16

تاريخ الجلسة: 2014/03/27

2. الموافقة على توصية لجنة التحليل والتقييم وذلك على النحو التالي :-

(ا) إستبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :

• فيما يخص المجموعة الأولى لعدد (15) مجموعة بطاريات سعة 1500 AH :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
11/4	شركة ZTE الصينية	<ul style="list-style-type: none"> - لم يقدم أي وثائق او بيانات فنية للبطاريات في عرضه ، حيث والبيانات مذكورة فقط في الجداول التفصيلية. - لم يؤكد على بلد المنشأ وتاريخ الصنع للحجم الالكتروني بعد مراسلته . - مواصفات الرانكات والمخططات مع التوالي غير مذكورة في عرضه . - قدم في وثائقه انه هو الشركة المصنعة للبطاريات بينما وجد في وثائق أخرى ان شركة ZTE تشتري من شركة أخرى . - لم يذكر اي قيمة للتغريم الذاتي والمحددة في مواصفات المؤسسة بأقل من 3% في الشهر. - لم يذكر اي قيمة للمقاومة الداخلية للبطارية . - لم يذكر ال Cycles عند النسب المطلوبة في مواصفات المؤسسة
11/5	شركة العودي للتجارة	<ul style="list-style-type: none"> - عند مقارنة الجداول التفصيلية المقدمة من العرض مع الوثائق الخاصة بالشركة المصنعة يوجد تناقض في بعض المعلومات. - لم يحدد سنوات الخدمة للشركة المصنعة والمحددة في مواصفات المؤسسة ب 5 سنوات. - مواصفات الرانكات مع التوالي غير مذكورة . - ذكر ان التغريم الذاتي للبطاريات تقريباً 4% في الشهر والمطلوب في مواصفات المؤسسة أقل من 3% في الشهر. - لم يذكر اي قيمة للرطوبة.
11/6	شركة القاضي وأخوانه	<ul style="list-style-type: none"> - قواعد البطاريات والمخططات والتواجد غير مذكورة . - أكد على ان سنت التصنيع للحجم الالكتروني بين (2007 و2010) وهذا مخالف لطلب المؤسسة. - لم يؤكد ان البيانات الأساسية ستكون منحوتة على الجزء الخارجي لكل بطارية بعد مراسلته . - بعض المعلومات مطموسة عمداً (صورة البطارية) - يوجد نقص واضح في بعض المواصفات المطلوبة.
11/7	شركة الشرق مسعود الدولية	<ul style="list-style-type: none"> - الحجم الالكتروني سيتم توفيره من شركة ليست نفس الشركة المصنعة للبطاريات التي قدمها وهذا مخالف لطلب المؤسسة. - لم يذكر مواصفات الرانكات مع المخططات والملحقات. - وزن البطارية وهي فارغة 33.7kg صغير جداً بالمقارنة مع وزن البطارية في بقية الشركات وهذا غير مقبول فنياً. - الوثائق الفنية المقدمة في عرضه غير مكتملة. - لم يذكر اي قيمة للرطوبة.

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الأسم

التوقيع

1. د/ أحمد عبيد بن دغر	رئيس اللجنة	وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
2. صادق محمد مصلح	عضو اللجنة	مدير عام المؤسسة
3. لطفي محمد باشريف	عضو اللجنة	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية
4. محبي الدين مصلح المنصوري	عضو اللجنة	مدير إدارة المخازن
5. محمد عبدالرزاق معوضة	عضو اللجنة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات
6. وليد قاسم الحبيشي	عضو اللجنة	مدير إدارة المشتريات
7. مصطفى علي الكديمي	مقرر اللجنة	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات

الشورى العيّنة



رقم الجلسة : 2014/16
تاریخ الجلسة: 2014/03/27

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

يتبع ، فيما يخص المجموعة الأولى عدد (15) مجموعة بطاريات سعات 1500 AH :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
5	شركة الجوف	1- لم يذكر ال Cycles عند النسب المطلوبة في مواصفات المؤسسة 2- لم يذكر عمل البطارية عند درجة حرارة البيئة والرطوبة المطلوبة من قبل المؤسسة هو ان تتحمل البطاريات درجة حرارة من 0°C الى 45°C وعند رطوبة فوق الـ 90% . 3- وزن البطارية وهي فارغة كبير جداً 166kg بالمقارنة مع وزتها في بقية الشركات وهذا غير مقبول فنياً. 4- لم يذكر اي قيمة للتغليف الذاتي والمحددة في مواصفات المؤسسة بأقل من 3% في الشهر .
6	I.B.S	1- درجة حرارة البيئة المسموحة في عرضه (من 0 الى 40°C) 2- لم يذكر اي ارتقاء لعمل البطاريات فوق مستوى سطح البحر حيث المطلوب اعلى الى L.A. 2500m . 3- لم يؤكد ان البيانات الأساسية ستكون منحوتة على الجزء الخارجي لكل بطارية بعد المراسلة . 4- لم يؤكد بلد المنشأ وسنة التصنيع للحوض الالكترونيتي بحسب طلب المؤسسة بعد المراسلة . 5- المقاومة الداخلية للبطاريات مرتفعة مقارنة بالشركات العارضة الأخرى والمقدمة من نفس بلد المنشأ . 6- لم يذكر التغليف الذاتي للبطارية .

• المجموعة الثانية - عدد (20) مجموعة بطاريات سعات 800 AH :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
1	شركة أولاد جمعان	1- الراك طبقتين فوق بعض وهذا غير مقبول فنياً في حقل العمل . 2- ذكر ان التغليف الذاتي للبطاريات تقربياً 3% في الشهر والمطلوب في مواصفات المؤسسة أقل من 2% في الشهر .
2	شركة ZTE الصينية	1- لم يقدم مواصفات الراكطات والمخططات والملحقات . 2- قدم في وثائقه انه هو الشركة المصنعة للبطاريات بينما وجدنا في وثائق أخرى ان شركة ZTE تشتري من شركات أخرى . 3- التغليف الذاتي للبطاريات ذكره 180 days @ 25°C حيث تم تحديد التغليف الذاتي في مواصفات المؤسسة للبطاريات ان يكون أقل من 2% في الشهر .
3	شركة العودي للتجارة	1- عند مقارنة الجداول التفصيلية المقدمة من العارض مع الوثائق الخاصة بالشركة المصنعة يوجد تناقض في البيانات الفنية . 2- لم يحدد سنوات الخبرة للشركة في الحقل والمحدد في مواصفات المؤسسة بـ 5 سنوات . 3- ذكر ان التغليف الذاتي للبطاريات تقربياً 2% في الشهر والمطلوب في مواصفات المؤسسة أقل من 2% في الشهر . 4- لم يذكر معيار تصنيع البطاريات .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:


- | الأسم | الوظيفة |
|--------------------------|-------------------------------------|
| د/ أحمد عبيد بن دغر | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات |
| صادق محمد مصلح | مدير عام المؤسسة |
| لطفي محمد باشريف | نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية |
| محبي الدين مصلح المنصوري | مدير إدارة المخازن |
| محمد عبدالرزاق مغوضة | مدير إدارة القضايا والتحقيقات |
| وليد قاسم الحبيشي | مدير إدارة المشتريات |
| مصطفى علي الكديمي | رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات |

(الصفحة 6-3)

التوقيع

الجنة العلية لبيانات

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية



رقم الجلسة : 2014/16
تاريخ الجلسة: 2014/03/27

٠ يتبع ، المجموعة الثانية - عدد (20) مجموعه بطاريات ساعت 800 :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
11/7	شركة الشرق مسعود الدولية	1-الcycles عند النسبة المطلوبة في مواصفات المؤسسة غير مطابقة حيث ذكر الcycles عند 80% DOD بينما الcycles المطلوب في مواصفات المؤسسة عند DOD 80% هو 1500. 2-لم يذكر الحرارة التي تتحملها البطارية والمحددة في مواصفات المؤسسة هو ان تحمل البطاريات درجة حرارة من 0°C إلى 45°C. 3-لم يقدم مواصفات وخططات الراسقات والتوابع. 4-لم يذكر الصيانت الفنية. 5-وجود نقص في المواصفات الفنية. 6-لم يذكر اي قيمة للتغليف الذاتي والمحددة في مواصفات المؤسسة بأقل من 2% في الشهر. 7-لم يذكر اي قيمة للرطوبة.
11/8	شركة الجوف	1-لم يذكر درجة الحرارة التي تعمل عندها البطارية والمحددة في مواصفات المؤسسة هو ان تعمل البطاريات عند درجة حرارة من 0°C إلى 45°C. 2-المقاومة الداخلية للبطارية غير مذكورة. 3-ذكر ان التغليف الذاتي للبطاريات تقريباً 5% في الشهر والمطلوب في مواصفات المؤسسة اقل من 2% في الشهر. 4-قدم العمر الافتراضي للبطارية 10 سنوات بينما طلب المؤسسة هو 15 سنة. 5-لم يحدد سنوات الخبرة للشركة في الحقل والمحدد في مواصفات المؤسسة بـ5 سنوات. 6-لم يذكر اي قيمة للرطوبة..
11/9	I.B.S	1-درجة حرارة البيئة المسموحة في عرضه (من 0°C إلى 40°C) بينما المطلوب (من 0°C إلى 45°C). 2-لم يذكر اي ارتفاع لعمل البطاريات فوق مستوى سطح البحر حيث المطلوب اعلى إلى 2500m A.S.L. 3-لم يؤكد ان البيانات الأساسية ستكون منحوتة على الجزء الخارجي من كل بطارية بعد المراسلة. 4-المقاومة الداخلية للبطاريات مرتفعة مقارنة بالمقاومة للبطاريات في الشركات الأخرى.
11/10	الشركة اليمنية للحسابات	1-لم يذكر ان البيانات الأساسية ستكون منحوتة على الجزء الخارجي لكل بطارية بعد المراسلة. 2-الcycles عند النسبة المطلوبة في مواصفات المؤسسة غير مطابقة حيث ذكر الcycles عند 80% DOD بينما الcycles المطلوب في مواصفات المؤسسة عند DOD 80% هو 1500. 3-لم يوضح خبرة الشركة المصنعة في الحقل حيث في مواصفات المؤسسة يجب ان تكون خبرة الشركة في الحقل بـ5 سنوات. 4-التغليف الذاتي للبطاريات ذكره 25°C @ 20% 180 days حيث تم تحديد التغليف الذاتي في مواصفات المؤسسة للبطاريات ان يكون اقل من 2% في الشهر.
11/11	عالم الهندسة والتجارة	لم يقدم وثيقة المناقصة

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

التوقيع

الصفة

الوظيفة

الأسم

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----|
| د/ أحمد عبيد بن دغر | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات | 1. |
| صادق محمد مصلح | مدير عام المؤسسة | 2. |
| لطفي محمد باشريف | نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية | 3. |
| محبي الدين مصلح المنصوري | مدير إدارة المخازن | 4. |
| محمد عبدالرازق موضة | مدير إدارة القضايا والتحقيقات | 5. |
| وليد قاسم الحبيشي | مدير إدارة المشتريات | 6. |
| مصطففي علي الكديمي | رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات | 7. |

الصفحة (4-6)

الجمهوريَّةُ اليمانيَّةُ

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

• المجموعه الثالثه - عدد (86) مجموعه بطاقات ساعات AH 600



رقم الجلسة : 2014/16
تاريخ الجلسة: 2014/03/27

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
11/4	ZTE الصينية	1- لم يقدم مواصفات الراكات مع المخططات والملحقات. 2- قدم في وثائقه انه هو الشركة المصنعة للبطاريات بينما وجد في وثائق أخرى ان شركة ZTE تشتري من شركات أخرى. 3- التغليف الذاتي للبطاريات ذكره $25^{\circ}C @ 180\% 20$ days حيث تم تحديد التغليف الذاتي في مواصفات المؤسسة للبطاريات ان يكون أقل من 2% في الشهر
11/5	شركة العودي للتجارة	1- عند مقارنة الجداول التفصيلية المقدمة من العارض مع الوثائق الخاصة بالشركة المصنعة يوجد تناقض في البيانات الفنية. 2- لم يحدد سنوات الخبرة للشركة المصنعة والمحددة في مواصفات المؤسسة بـ 10 سنوات. 3- لم يحدد سنوات خبرة الشركة في العقل والمحددة في مواصفات المؤسسة بـ 5 سنوات. 4- المقاومة الداخلية للبطاريات مرتفعة مقارنة ببقية الشركات. 5- لم يقدم مواصفات الراكات مع التوابع. 6- ذكر ان التغليف الذاتي للبطاريات تقريراً 2% في الشهر والمطلوب في مواصفات المؤسسة أقل من 2% في الشهر
11/7	شركة الشرق مسعود الدولية	1- الموديل المذكور في العرض غير مطابق للموديل في الجدول الفني الخاص بعرضه. 2- لم يذكر العمر الافتراضي للبطاريات كما هو محدد في مواصفات المؤسسة بـ 15 سنة. 3- لم يذكر درجة الحرارة والرطوبة التي تتحملها البطارية كما هو محدد في مواصفات المؤسسة. 4- لم يذكر الراتكبات والمخططات والملحقات. 5- لم يذكر أي قيمة للتغليف الذاتي والمحددة في مواصفات المؤسسة بأقل من 2%. 6- وجود نقص في المواصفات الفنية. 7- لم يذكر الضمانة الفنية. 8- لم يذكر اي ارتفاع لعمل البطاريات فوق مستوى سطح البحر حيث المطلوب أعلى إلى L.A. 2500m
11/8	شركة الجوف	1- المقاومة الداخلية للبطارية غير مذكورة. 2- ذكر ان التغليف الذاتي للبطاريات تقريراً 5% في الشهر والمطلوب في مواصفات المؤسسة أقل من 2% في الشهر. 3- قدم العمر الافتراضي للبطاريات 10 سنوات بينما طلب المؤسسة هو 15 سنة. 4- لم يذكر اي ارتفاع لعمل البطاريات فوق مستوى سطح البحر حيث المطلوب أعلى إلى L.A. 2500m
11/9	I.B.S	1- درجة حرارة البيئة المسموحة في عرضه (من $50^{\circ}C$ إلى $40^{\circ}C$) بينما المطلوب (من $0^{\circ}C$ إلى $45^{\circ}C$). 2- لم يذكر اي ارتفاع لعمل البطاريات فوق مستوى سطح البحر حيث المطلوب أعلى إلى L.A. 2500m 3- لم يذكر ان البيانات الأساسية ستكون منحوتة على الجزء الخارجي من كل بطارية بعد المراسلة. 4- المقاومة الداخلية للبطاريات مرتفعة مقارنة بالمقاومة للبطاريات في الشركات الأخرى.
11/10	الشركة اليمنية للحاسبات	1- لم يذكر ان البيانات الأساسية ستكون منحوتة على الجزء الخارجي لكل بطارية بعد المراسلة. 2- الـ Cycles عند النسب المطلوبة عند DOD 80% هو 1200 Cycles بينما الـ Cycles المطلوب عند DOD 80% هو 1500. 3- لم يوضح خبرة الشركة المصنعة في الحقل حيث تم تحديدها في مواصفات المؤسسة ان تكون خبرة الشركة في الحقل بـ 5 سنوات. 4- التغليف الذاتي للبطاريات ذكره $25^{\circ}C @ 180\% 20$ days حيث تم تحديد التغليف الذاتي في مواصفات المؤسسة للبطاريات ان يكون أقل من 2% في الشهر.
11/11	عالم الهندسة والتجارة	لم يقدم وثيقة المناقصة

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الأسم	م
د/ أحمد عبيد بن دغر	1.
صادق محمد مصلح	2.
لطفي محمد باشريف	3.
محب الدين مصلح المنصوري	4.
محمد عبدالرزاق معوضة	5.
وليد قاسم الحبيشي	6.
مصطفى علي الكديمي	7.

التوقيع
الصفة

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
مقرر اللجنة

الوظيفة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
مدير عام المؤسسة
نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية
مدير إدارة المخازن
مدير إدارة القضايا والتحقيقات
مدير إدارة المشتريات
رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات



رقم الجلسة : 2014/16
تاريخ الجلسة: 2014/03/27

الجمهوريَّةُ اليمانيَّةُ

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

ب) ترتيب العطاءات المستوفية للشروط المؤهلة والمقبولة فنياً ومالياً على النحو التالي :
• فيما يخص المجموعة الأولى عدد (15) مجموعة بطاريات سعة 1500 AH

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء المقترن	مبلغ العطاء المقدمة	المبلغ النهائي في حالة الإرساء
1	شركة الوشلي الدولية	€167,595.00	€167,595.00	€167,595.00
2	مؤسسة النور	€179,430.00	€179,430.00	€179,430.00
3	الشركة اليمنية للحاسبات	\$281,547	\$288,585.68	\$281,547.00

• فيما يخص المجموعة الثانية عدد (20) مجموعة بطاريات سعة 800 AH

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء المقترن	مبلغ العطاء المقدمة	المبلغ النهائي في حالة الإرساء
1	شركة الوشلي الدولية	€149,680.00	€149,680.00	€149,680.00
2	مؤسسة النور	€175,980.00	€175,980.00	€175,980.00

• فيما يخص المجموعة الثالثة عدد (86) مجموعة بطاريات سعة 600 AH

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء المقترن	مبلغ العطاء المقدمة	المبلغ النهائي في حالة الإرساء
1	شركة الوشلي الدولية	€514,538.00	€514,538.00	€514,538.00
2	مؤسسة النور	€556,764.00	€556,764.00	€556,764.00

ج) اوساء المناقصة العامة رقم (2013/24) والخاصة بشراء وتوريد عدد (121) مجموعة بطاريات مختلفة السعات على شركة الوشلي الدولية عن الشركة المصنعة BAE BATTBRIEN بـ المنشآ (المانيا) وذلك كالتالي :-

(1) فيما يخص المجموعة الأولى : عدد (15) مجموعة بطاريات سعة 1500 AH بمبلغ (€167,595).

(2) المجموعة الثانية عدد (20) مجموعة بطاريات سعة AH 800 بمبلغ (€149,680).

(3) المجموعة الثالثة عدد (86) مجموعة بطاريات سعة AH 600 بمبلغ (€514,538).

بحيث يصبح إجمالي المبلغ للثلاث المجموعات (€831,813) فقط ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة عشر يورو لا غير تسليم مخازن المؤسسة (DDP) شاملأ ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً لمتطلبات الاستجابة والتأهيل والمواصفات الفنية والشروط المطلوبة في وثائق المناقصة وأقل الأسعار المقدمة ، على أن تلتزم

شركة الوشلي الدولية بالآتي :

1- ان تكون الراكبات خطين متوازيين متوازدين للمجموعة الواحدة للبطاريات المفتوحة (AH 1500) ، وخطين او ثلاثة خطوط متوازية للمجموعة الواحدة للبطاريات المغلقة (AH 800 و AH 600) .

2- ان تكون كل مجموعة مخزنة في ثلاثة صناديق (كل صندوق ثمان بطاريات) والتتابع في صندوق اخر لكل الأنواع .

3- الفحص المصنعي بحسب عرض الشركة .

4- تلتزم الشركة بتوفير الملحقات (أدوات التعبئة والفحص + البطاريات الاحتياطية) المقدمة مجاناً بحسب العرض .

د) تكليف الادارة العامة للمشتريات والمخازن بعكس الالتزامات الواردة في تقرير لجنة التحليل والتقييم والموضحة أعلاه وذلك في رسالت الترسير والعقد الذي سيته إبرامه مع شركة الوشلي الدولية .

1. إعداد إخطار قبول العطاء لشركة الوشلي الدولية وذلك وفق النموذج المعد لذلك وإعادة الضمانات الابتدائية لأصحاب

العطاءات الأخرى المرشحة للفوز بعد التوقيع على العقد مع صاحب العطاء الفائز ووفق القانون .

2. تكليف اللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات بالنظر في توصية اللجنة المكفلة بعملية التحليل والتقييم وذلك بإعادة النظر في تحديد المواصفات الفنية الخاصة بالبطاريات المطلوبة مستقبلاً من قبل المؤسسة والاستفادة من المراسلات

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الأسم

الوظيفة

الصفة

.1	د/ أحمد عبيد بن دغر	وزير الاتصالات وتقنية المعلومات	رئيس اللجنة
.2	صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	عضو اللجنة
.3	لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة
.4	محبي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة
.5	محمد عبدالرزاق موضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة
.6	وليد قاسم الحبيشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة
.7	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة

التوقيع