

رقم الجلسة : 2013/09

تاريخ الجلسة : 2013/03/04



**مختبر رقم (7) لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي والقانوني
للمناقصة العامة رقم (2012/07) الخاصة بشراء وتوりيد عدد (80) مكيف مختلفة القدرات**

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة مصطفى محمد مصلح - مدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (2012/07) الخاصة بشراء وتوりيد الآتي : - المجموعة الأولى : شراء وتوりيد عدد (30) مكيف قدرة (3) طن مع التدريب ، المجموعة الثانية : شراء وتوりيد عدد (30) مكيف قدرة (2) طن ، المجموعة الثالثة : شراء وتوりيد عدد (20) مكيف قدرة (1.5) طن ، حيث ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لشراء وثيقة المناقصة هي (8) شركات وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف هي (5) خمسة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التحليل في تقريرها المقدم بالآتي :-

- (1) إرساء المجموعة الأولى من المناقصة العامة رقم (2012/07) على شركة انفوتكم المحدودة .
- (2) إرساء كلًا من المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة من المناقصة العامة رقم (2012/07) على مؤسسة مام العالمية .

كون العروض المقدمة من تلك الشركات مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة .

وقد ذكر في تقرير لجنة التحليل المقدم بأن قيمة العرض المقدم من شركة انفوتكم المحدودة فيما يخص (المجموعة الأولى) من المناقصة العامة رقم (2012/07) يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة (29.36%) وأن مبررات هذا الارتفاع تعود إلى أن العرض المقدم من شركة انفوتكم تحتوى على مواصفات إضافية لم تدخل ضمن مواصفات المؤسسة كدائرة الترطيب والموجه أعلى الوحدة إضافة إلى أن الحكمة المستخدمة في التحكم من النوع المتظور والذي يرتكب في المكيفات ذات القدرات العالية (5-10 Ton) بجميع دواوين التحكم وترحيل الإنذارات وهذه الإضافات تترتب عليها كلفة مالية وهي كلف منطقية ومقبولة ولمصلحة المؤسسة خاصة وأن وثيقة المواصفات المعدة من المؤسسة لم تتضمن هذه التفاصيل مع أنها منطقية ومقبولة واسعها تتناسب مع المواصفات والأسعار السائدة حالياً لمثل هذه المواصفات ، كما ذكر في تقرير لجنة التحليل المقدم بأن قيمة العرض المقدم من مؤسسة مام العالمية فيما يخص (المجموعة الثالثة) من المناقصة العامة رقم (2012/07) يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة (17.50%) وأن مبررات هذا الانخفاض يعود إلى أنه عند اعداد التكلفة التقديرية تم الاسترشاد بالأسعار السائدة في السوق المحلية بناء على عروض اسعارتهم استدراجها لمكيف يعمل بغاز R22 حيث أنه لا يوجد في السوق المحلية مكيفات تعمل بغاز نوع R410A مما جعل هناك تفاوت في وضع التكلفة التقديرية بدقة في حينه وتم رفع التكلفة عند اعدادها للأخطاء فقط .

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

الموافقة على توصية لجنة التحليل والتقييم كالتالي :-

1. استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :-

رقم العطاء	اسم متقدم العطاء	م
5/2	شركة ناتكو المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة	1
5/3	دراق للتجارة المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة	2

أسباب الاستبعاد

- قدمت مكيفات تعمل بغاز نوع 407 في المجموعات الثلاث وهذا غير مطابق لمواصفات المؤسسة كون نوع الغاز المطلوب في وثيقة المناقصة هو غاز R410a
- لم تقدم أي موديل للمكيفات المقدمة لجميع المجموعات الثلاث وبعد مراسلة الشركة كان الرد بأن الشركة تصنع بحسب طلب الزبون ولا يوجد موديل معين وأنه لا يمكن تقديم كاتلوج خاص بمواصفات المؤسسة وقدمت كاتلوجات لأجهزة خاصة تبع داخل الإمارات المتحدة مع أن المواصفات الموضحة في تلك الكاتلوجات غير مطابقة لمواصفات المؤسسة تماماً .
- لم تقدم الشركة المخططات الكهربائية لكل نوع وانما أكدت بأنها ستقوم بتوفيرها عند التوريد وهذا مخالف لشروط المناقصة والتي تعتبر من المعايير الأساسية لوثيقة المناقصة .
- كما أن تحفظ الشركة على توفيرها عند التوريد يعيق عمل اللجنة أثناء التحليل كونه يتعدى إعادة التحليل بعد الارسال في حال عدم التطابق وهذا مخالف للقانون .
- قدمت الشركة بعد المراسلة المخططات الخاصة بدواوين التحكم غير معدة من الشركة المصنعة بحسب شروط المناقصة .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

التوقيع

الأسم	م
صادق محمد مصلح	1.
لطفي محمد باشريف	2.
محبي الدين مصلح المنصوري	3.
محمد عبدالرزاق مغوضة	4.
وليد قاسم الحبيشي	5.
مصطفى علي الكديمي	6.

رقم الجلسة : 2013/09

تاريخ الجلسة : 2013/03/04



رقم	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	اسم اسباب الاستبعاد
5/4	3	مرکوسن للتجارة المجموعة الأولى فقط	<ul style="list-style-type: none"> لم تقدم الشركة جميع البيانات والوثائق الفنية المطلوبة الموضحة أدناه بالرغم من مراسلة الشركة لتوفيرها وتوضيح تلك البيانات والوثائق التي لم يتم تقديمها من قبل الشركة تمثل في الآتي: لم يوضح تفاصيل الموديل في العرض من حيث الشكل والمضمون كون البيانات المقدمة هي عبارة عن بيانات عاممة تنطبق على أي نوع من أنواع التكيف ذكرت الشركة في البيانات العامة لعرضها ان المكيفات تعمل بغاز R22, R407 في حين ماجاء في تفاصيل المواصفات بأنها تعمل بغاز R410A في MASTER MANUAL اي باقل من مواصفات المؤسسة المحددة بـ R410A لم توفر مواصفات ونوع وموديل الضاغط في المواصفات الفنية واكتفت فقط بذكر الشركة المصنعة مع قدرة الضاغط لم توفر المخططات الكهربائية ولا الميكانيكية للمكيفات ومخططات التركيب مع أنها مطلوبة كشرط اساسي في وثيقة المناقصة لم توفر مخططات دوائر التحكم والضبط وترحيل الانذارات واكتفت فقط بعد المراسلة بتوفير مخططات Microprocessor ولم توفر بقية المخططات مع أنها شرط اساسي في المواصفات لم توضح أنواع الحمايات والريليهات مع مخططات دوائر الحماية للدوائر الكهربائية والميكانيكية ان وثيقة المناقصة اشترطت بأن يتم تعيين البيانات للمكيفات المرفقة بالوثيقة من قبل الشركة المصنعة مع ارفاق مؤيداتها بحسب الجدول في حين ان البيانات التي تم تعيينها قبل الشركة في الجداول أفادت بأن توضيح تلك البيانات هو بحسب المرفقات ولم توضح تأكيدها على تلك البيانات وبالرجوع إلى المرفقات تبين أنها غير وارد في المرفقات التي تؤكد صحة بيانات الجداول
5/5	4	مؤسسة مام العالمية ، المجموعة الأولى ،	<ul style="list-style-type: none"> قسمت قدرة المكيفات في المجموعة الأولى نوع GEA DENOCA تعمل بغاز R704 وهذا غير مطابق لمواصفات المؤسسة كون المطلوب لبيان الفايز في وثيقة المناقصة هو غاز R410a

2. الموافقة على قبول تبرير لجنة التحليل والتقييم بشأن الارتفاع في العرض المقدم من شركة انفوتك المحددة عن التكلفة التقديرية بنسبة (29.36%) وذلك فيما يخص (المجموعة الأولى) من المناقصة العامة رقم (2012/07) ، وكذلك الموافقة على قبول تبرير لجنة التحليل بخصوص الانخضاع في العرض المقدم من مؤسسة مام العالمية عن التكلفة التقديرية بنسبة (17.50%) وذلك فيما يخص (المجموعة الثالثة) من المناقصة العامة رقم (2012/07) للأسباب والمبررات المذكورة في تقرير لجنة التحليل والتقييم والموضحة أعلاه .

3. الموافقة على إرساء المناقصة العامة رقم (2012/07) الخاصة بشراء وتوりيد (80) مكيف مختلف القدرات وذلك على النحو التالي :

- أولاً : فيما يخص (المجموعة الأولى) من المناقصة العامة رقم (2012/07) ، الموافقة على شراء وتوりيد عدد (30) مكيف قدرة (3) طن مع التدريب من شركة انفوتك المحددة عن الشركة المصنعة (Uniflair S.P.A) بلد المنشأ (إيطاليا) وذلك بـمبلغ أجمالي وقدرة (€185,703) فقط مائه وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة يورو لا غير تسلية مخازن المؤسسة (DDP) شاملًا ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، على أن تلتزم الشركة بالآتي :
 - التنفيذ للتدريب في مصانع الشركة لعدد اثنين مهندسين وذلك على التركيب والتشغيل والصيانة واصلاح الأعطال لفترة لا تقل عن أسبوعين شاملًا تذاكر السفر واستخراج الفيز ، والسكن ومصاريف الإقامة والإعاشة .
 - تقديم الـ Mechanical Thermosttic Expansion Valve بحسب ماورد في العرض المالي المقدم للمناقصة العامة رقم (2012/07) - محل الموضوع - وفي حال عدم توفير ذلك من قبل الشركة فسيتم رفض الكمية المخالفة لذلك .
 - توفير الملحقات وهي (الموجة على الوحدة + دائرة الترطيب... الخ) كما ورد في عرضها الفني المقدم للمناقصة العامة رقم (2012/07) - محل الموضوع .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات :

الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة	
محبي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
وليد قاسم الحبيشي	مدير الإدارة المالية	عضو اللجنة	
مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	

- ٤.٣** دانياً : فيما يخص (المجموعة الثانية) من المناقصة العامة رقم (2012/07) ، الموافقة على شراء وتوريد عدد (30) مكيف قدرة (2)طن من مؤسسة مام العالمية عن الشركة المصنعة (TRANE) بلد المنشأ (أمريكا) ويلد الشحن (الصين) وذلك بمبلغ أمريكي وقدرة (\$33,650) فقط ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون دولار أمريكي لا غير تسليم مخازن المؤسسة (DDP) شاملأ ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً لكافة الشروط المطلوبة ويحسب مaward في تقرير لجنة التحليل المقدم .

٤.٤ ثالثاً : فيما يخص (المجموعة الثالثة) من المناقصة العامة رقم (2012/07) الموافقة على شراء وتوريد عدد (20) مكيف قدرة (1.5) طن من مؤسسة مام العالمية عن الشركة المصنعة (TRANE) بلد المنشأ (أمريكا) ويلد الشحن (الصين) بمبلغ أمريكي وقدرة (\$11,550) فقط احدى عشر ألف وخمسماة وخمسون دولار أمريكي تسليم مخازن المؤسسة (DDP) شاملأ ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً لكافة الشروط المطلوبة ويحسب مaward في تقرير لجنة التحليل المقدم .

٤.٤.١ تكليف الادارة العامة للمشتريات والمخازن بعكس ماورد في توصية لجنة التحليل والتقييم فيما يخص (المجموعة الأولى) من المناقصة العامة رقم (2012/07) بشأن الآتي :-

 - التنفيذ للتدريب في مصانع الشركة لعدد اثنين مهندسين وذلك على التركيب والتشغيل والصيانة وصلاح الأعطال لفترة لا تقل عن أسبوعين شاملأ تذاكر السفر واستخراج الفيز ، والسكن ومصاريف الإقامة والإعاشة .
 - تقديم الـ Mechanical Thermosttic Expansion Valve بحسب ماورد في العرض المالي المقدم للمناقصة العامة رقم (2012/07) - محل الموضوع - وفي حال عدم توفير ذلك من قبل الشركة فسيتم رفض الكمية المخالفة لذلك .
 - توفير الملحقات وهي (الموجه على الوحدة + دائرة الترطيب... الخ) كما ورد في عرضها الفني المقدم للمناقصة العامة رقم (2012/07) - محل الموضوع .

وذلك في رسالة الترسية والعقد الذي سيتم أبرامه مع شركة أنفوتك المحدودة .

٤.٥ إعداد إخطار قبول العطاء لكلاً من شركة أنفوتك المحدودة فيما يخص (المجموعة الأولى) من المناقصة العامة رقم (2012/07) ومؤسسة مام العالمية فيما يخص (المجموعة الثانية والثالثة) من المناقصة العامة رقم (2012/07) وفق التموزج المعهود وذلك وإعادة الضمانات الابتدائية لأصحاب العطاءات الأخرى بعد التوقيع على العقد مع أصحاب العطاءات الفائزة وفقاً للقانون .

م	الأسم	توقيع اعضاء لجنة المناقصات:
الوظيفة	الصفة	التوقيع
1.	مدير عام المؤسسة	صادق محمد مصلح
2.	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	لطفي محمد باشريف
3.	مدير إدارة المشتريات	محبي الدين مصلح المنصوري
4.	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	محمد عبدالرزاق مغوضة
5.	مدير الإدارة المالية	وليد قاسم العبيشي
6.	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مصطفى علي الكديمي