

**مشروع قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي
للمناقصة العامة رقم 2011/42، الخاصة بشراء وتوسيع عدد (٢٥) مكيف مختلف القدرات مع التدريب**

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي تصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكتتب بعملية التحليل وتقريرلجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات والخاص بالتحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (٤٢) 2011/42 مكيف مختلف القدرات مع التدريب حيث ذكر أن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة هي (٦) ستة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الفنية ولجنة التحليل في تقريرهما المقدم بأن يتم إرسال المناقصة (بالتجزئة) على كلام من :

١) مؤسسة الأحسى للتجارة فيما يخص المكيفات ذات القدرة 5TON (٢) شركة رواق للتجارة والاستيراد فيما يخص المكيفات ذات القدرة 3TON (٣) كون عرضيهما مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وأقل الأسعار المقيدة بين العروض المستوفيه (على مستوى كل قدرة) .

كما ذكر في التقرير المقدم من لجنة التحليل ولللجنة الفنية بأن مبررات الاختصاص في العروض المقدمة عن التكلفة التقديرية تعود الى :
- اختلاف تقييم التصنيع بين الشركات والدول المصنعة وهذا ما يتضح في العروض المطابقة.

- تم إعداد التكلفة التقديرية بصورة مبالغ فيها حيث كانت التكلفة التقديرية لسعر المكيف الواحد سعر (٥) طن في المناقصة السابقة رقم (٤٢) بلغت (\$12,600) في حين أنه سعر الشراء المتعاقد عليه والذي تم الشراء به في المناقصة السابقة رقم (٤٢) بلغ (\$11,300) بينما التكلفة التقديرية لسعر المكيف سعر (٥) طن لهذه المناقصة - محل الموضوع - بلغت (\$14,000) الأمر الذي يستدل منه بأنه تم إعداد التكلفة التقديرية بشكل غير صحيح.

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي:

العمل بالتصحية المقدمة من اللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات ولجنة التحليل والمتمثلة في :-

١. استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبيتة أمام كل منها :-

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
٦/١	شركة مركسون للتجارة العامة	<ul style="list-style-type: none"> - دفع المروحيات الداخلية أقل من المواصفات المطلوبة وبحسب الكاتalog (5Ton) المقدم من لديه وليس العرض المقدم منه. - نوعية المرطب غير مطابق للمواصفات حيث يقدم نوع يتطلب التغيير كل فترة وليس التخليف (رغم أنه قدم في قائمة العرض أنه Cleanable). - بيانات ومواصفات الحمایات الكهربائية غير موجودة (3Ton) + (5Ton). - نقص في البيانات التقنية (5Ton). - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بنسبة (24.28%) لمكيفات (5Ton) مع مواد التركيب. - قدم دائرة تبريد واحدة وهو المطلوب ولكن بـ(ضاغطين) - قدرة التبريد أكبر من المطلوب. - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(40.08%). - لم يوفر أي وثائق أو بيانات تخص الوحدة الخارجية (5Ton). - عدم استيفاء البيانات الخاصة بمواصفات الحماية الكهربائية (5Ton). - عدم مطابقة القدرة للمكيفات (3Ton) حسب المواصفات المطلوبة حيث قدم (2.5Ton) والمطلوب (3Ton). - عدم مطابقة نوعية الغريون للمواصفات المطلوبة من خلال الكاتalog نوعية الغريون (R407c) والمطلوب (R410a) لمكيفات (3Ton). - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(51.34%) لمكيفات (3Ton). - نقص في البيانات التقنية مثلًا ، (الوحدة الخارجية) - نوعية الغريون في الكاتalog (R70c) خلافاً لما ذكر في العرض أنه (410a) - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(30%).
٦/٢	مجموعة سكاي العالمية	<ul style="list-style-type: none"> - قدم دائرة تبريد واحدة وهو المطلوب ولكن بـ(ضاغطين) - قدرة التبريد أكبر من المطلوب. - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(40.08%). - لم يوفر أي وثائق أو بيانات تخص الوحدة الخارجية (5Ton). - عدم استيفاء البيانات الخاصة بمواصفات الحماية الكهربائية (5Ton). - عدم مطابقة القدرة للمكيفات (3Ton) حسب المواصفات المطلوبة حيث قدم (2.5Ton) والمطلوب (3Ton). - عدم مطابقة نوعية الغريون للمواصفات المطلوبة من خلال الكاتalog نوعية الغريون (R407c) والمطلوب (R410a) لمكيفات (3Ton). - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(51.34%) لمكيفات (3Ton). - نقص في البيانات التقنية مثلًا ، (الوحدة الخارجية) - نوعية الغريون في الكاتalog (R70c) خلافاً لما ذكر في العرض أنه (410a) - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(30%).
٦/٣	الخبراء الأكاديميون للخدمات	<ul style="list-style-type: none"> - قدم دائرة تبريد واحدة وهو المطلوب ولكن بـ(ضاغطين) - قدرة التبريد أكبر من المطلوب. - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(40.08%). - لم يوفر أي وثائق أو بيانات تخص الوحدة الخارجية (5Ton). - عدم استيفاء البيانات الخاصة بمواصفات الحماية الكهربائية (5Ton). - عدم مطابقة القدرة للمكيفات (3Ton) حسب المواصفات المطلوبة حيث قدم (2.5Ton) والمطلوب (3Ton). - عدم مطابقة نوعية الغريون للمواصفات المطلوبة من خلال الكاتalog نوعية الغريون (R407c) والمطلوب (R410a) لمكيفات (3Ton). - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(51.34%) لمكيفات (3Ton). - نقص في البيانات التقنية مثلًا ، (الوحدة الخارجية) - نوعية الغريون في الكاتalog (R70c) خلافاً لما ذكر في العرض أنه (410a) - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(30%).
٦/٤	رواق للتجارة بالنسبة للمكيفات (5 TON)	<ul style="list-style-type: none"> - قدم دائرة تبريد واحدة وهو المطلوب ولكن بـ(ضاغطين) - قدرة التبريد أكبر من المطلوب. - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(40.08%). - لم يوفر أي وثائق أو بيانات تخص الوحدة الخارجية (5Ton). - عدم استيفاء البيانات الخاصة بمواصفات الحماية الكهربائية (5Ton). - عدم مطابقة القدرة للمكيفات (3Ton) حسب المواصفات المطلوبة حيث قدم (2.5Ton) والمطلوب (3Ton). - عدم مطابقة نوعية الغريون للمواصفات المطلوبة من خلال الكاتalog نوعية الغريون (R407c) والمطلوب (R410a) لمكيفات (3Ton). - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(51.34%) لمكيفات (3Ton). - نقص في البيانات التقنية مثلًا ، (الوحدة الخارجية) - نوعية الغريون في الكاتalog (R70c) خلافاً لما ذكر في العرض أنه (410a) - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(30%).
٦/٥	شركة اتفوتكم المحدودة	<ul style="list-style-type: none"> - قدم دائرة تبريد واحدة وهو المطلوب ولكن بـ(ضاغطين) - قدرة التبريد أكبر من المطلوب. - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(40.08%). - لم يوفر أي وثائق أو بيانات تخص الوحدة الخارجية (5Ton). - عدم استيفاء البيانات الخاصة بمواصفات الحماية الكهربائية (5Ton). - عدم مطابقة القدرة للمكيفات (3Ton) حسب المواصفات المطلوبة حيث قدم (2.5Ton) والمطلوب (3Ton). - عدم مطابقة نوعية الغريون للمواصفات المطلوبة من خلال الكاتalog نوعية الغريون (R407c) والمطلوب (R410a) لمكيفات (3Ton). - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(51.34%) لمكيفات (3Ton). - نقص في البيانات التقنية مثلًا ، (الوحدة الخارجية) - نوعية الغريون في الكاتalog (R70c) خلافاً لما ذكر في العرض أنه (410a) - ارتفاع العرض عن التكلفة التقديرية بـ(30%).

٢. حددت العطاءات المؤهلة والمقبوله فنياً ومالياً وفقاً لأقل الأسعار على النحو التالي :-

* أولاً ، بالنسبة للمكيفات سعة (5 TON) لعدد خمسة مكيفات :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف (بعد التصحيف والإضافات)	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف (قبل التصحيف والإضافات)	المبلغ النهائي للإرساء
٦/٤	مؤسسة الأحسى للتجارة	\$55,000	\$55,000	\$55,000
٦/٥	شركة اتفوتكم المحدودة	€59,451/40	€59,451/40	€59,451/40

أعضاء لجنة المناقصات :

١- د. علي ناجي تصاري

٢- محمد قاسم غمضان

٣- محمد حسين السريحي

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس الادارة

هـ/ كمال حسين الجبوري

مقابلة لجنة المناقصات

مصدق على المحتوى

* ثانياً ، بالنسبة للمكيفات سعة (3 TON) لعدد عشرون مكيف :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف (قبل التصحيح والاضافات)	مبلغ العطاء عند فتح المظاريف (بعد التصحيح والاضافات)	المبلغ النهائي للاءاء
٦/٦	رواق للتجارة والاستيراد	\$145,000	\$145,000	\$145,000.00
٦/٤	مؤسسة الأحسنة للتجارة	\$180,000	\$180,000	\$180,000
٦/٥	شركة انفوتک المحدودة	€142,683/53	€142,683/53	€142,683/53

٢. الموافقة على قبول مبررات لجنة التحليل واللجنة الفنية بخصوص الانخفاض في العروض المقدمة من مؤسسة الأحسنة (للماكيفات 5) وشركة رواق للتجارة (للماكيفات 3) عن التكلفة التقديرية بنسبة (21.43%) ونسبة (19.44%) على التوالي .

٤. الموافقة على إيساء المناقصة العامة رقم (2011/42) الخاصة بشراء وتوريد عدد (25) مكيف مختلف القدرات مع التدريب على كلٍ من :-

أ) مؤسسة الأحسنة للتجارة : وذلك مقابل شراء وتوريد عدد (5) خمسة ماكيفات ذات القدرة (3 TON) مع التدريب عن الشركة المصتعنة (Beijing Hogyohaotian Technology) منشأ (الصين) وذلك بمبلغ أجمالي وقدره (\$55,000) خمسة خمسون ألف دولار أمريكي فقط لا غير ، تسليم (مخازن المؤسسة DDP) شاملًا ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً لمعظم الشروط المطلوبة وعلى أن تلتزم مؤسسة الأحسنة للتجارة بجميع الملاحظات الواردة في تقرير لجنة التحليل واللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات .

ب) شركة رواق للتجارة والاستيراد : وذلك مقابل شراء وتوريد عدد (20) عشرون مكيف ذات القدرة (3 TON) مع التدريب عن الشركة المصتعنة (PETRA Engineering Industries Co.) منشأ (الأردن) وذلك باجمالي مبلغ وقدره (\$145,000) مائة وخمسة وأربعون ألف دولار أمريكي فقط لا غير ، بالإضافة إلى شراء وتوريد قطع الغيار بمبلغ وقدره (\$4,980) فقط أربعة ألف وتسعمائة وثمانون دولار أمريكي لا غير بحيث يصبح أجمالي قيمة المكيفات ذات القدرة (3 TON) مع قطع الغيار مبلغ أجمالي وقدره (\$149,980) مائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانون دولار أمريكي فقط لا غير ، تسليم (مخازن المؤسسة DDP) شاملًا ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً لمعظم الشروط المطلوبة وعلى أن تلتزم شركة رواق للتجارة بجميع الملاحظات الواردة في تقرير لجنة التحليل واللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات .

٦. إعداد إخطار قبول العطاء لمؤسسة الأحسنة للتجارة وكذلك شركة رواق للتجارة والاستيراد وفق النموذج المعد لذلك وإعادة الضمانات الابتدائية لأصحاب العطاءات الأخرى بعد التوقيع على العقد .

أعضاء لجنة المناقصات :

- ١- د.علي ناجي نصاري
- ٢- محمد قاسم غمضان
- ٣- محمد حسين السريحي

مقرر لجنة المناقصات

م乾坤 علي الحارثي

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس الإدارة

م/ حكمال حسين الجبرى